




Asociación de Vecinos de Masías

Antiguo apeadero de Masías
Cl. 101 s/n, 46116-Moncada

20101015200000crp



Sr. D. Daniel Hernández Doménech
Delegado de Zona de Aguas de Valencia.

Ante todo agradecerle su ofrecimiento tras la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Moncada el 13/09/2010 para dirigirnos a usted y consultar las dudas que nos surgieran al estudiar la documentación que nos entregaron en esa reunión (la adjuntamos en el anexo I).

Tras compararla con otro informe similar firmado por usted el 26 de octubre de 2007 (que adjuntamos en el anexo II) nos surgen las siguientes preguntas.

1. En 2006 el agua distribuida fue de 2.061.902 m³/año; en le 2010 el consumo previsto para Moncada es de 1.300.000 m³/año. Pensamos que esta bajada de consumo podría ser debida a la crisis económica que padecemos. No vemos razonable que los consumos anuales previstos para un futuro se basen en los consumos registrados en años con una situación de crisis económica extrema. Pensamos que el consumo anual previsto debería basarse en años de situación económica normales.

En el documento de 2007, en el punto 1 se hacen los cálculos sobre las siguientes cifras:

• N° máximo de viviendas en Masías	2.023
• Dotación por vivienda	1.000 litros/día
• Coeficiente punta	1,5
• Caudal demandado	3.035 m ³ /día
• Caudal para zonas verdes	232 m ³ /día
• Necesidades totales	3.267 m ³ /día o 1.192.455 m ³ /año

Esta cifra supone que el barrio de Masías absorbía el 57,83% del agua distribuida en Moncada en 2007, o un 91,72% de la prevista para Moncada en el año 2010.

2.- Según el documento de 2007, el origen del agua viene del pozo Providencia y del SBM. En caso de necesidad se recurriría a los pozos Pedrereta, Ermita I y II.

Según el informe sobre Abastecimiento a Valls de Flors, de julio de 2009, emitido por Ayuntamiento de Moncada y Grupo Aguas de Valencia, el abastecimiento de Moncada se hace del SBM, y los pozos Pedrereta y Providencia (adjuntamos informe en el anexo III).

3.- Según el documento último (13 septiembre de 2010) el consumo medio de Valls de Flors es de 32 m³/día.

Según el documento de Julio de 2009 sobre concesión de agua a Valls de Flors, el volumen demandado es de 177 m³/día.



Asociación de Vecinos de Masías

Antiguo apeadero de Masías
Cl. 101 s/n, 46116-Moncada

20101015200000crp

Agradeciendo de antemano sus aclaraciones sobre estos puntos, reciba un cordial saludo.

Masías (Moncada), 15 de octubre de 2010

Firmado: José Luis Catalá
Secretario de la A.VV.